

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO****DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90005/2026**

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em grupos geradores de energia elétrica, com fornecimento de peças, materiais e insumos, visando garantir a confiabilidade, segurança operacional e continuidade do fornecimento de energia elétrica nas unidades gerenciadas pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

Empresa vencedora:

HERTZ ENERGY DO BRASIL LTDA (CNPJ 56.335.036/0001-80), no valor global de R\$ 11.860,00 (onze mil oitocentos e sessenta reais., conforme quadro abaixo:

GRUPO ÚNICO						
Item	Código	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	17990	MANUTENCAO PREVENTIVA ELETRICA E MECANICA - MANUTENCAO DE GERADOR DE ENERGIA. Obs: GERADOR DE ENERGIA A DIESEL – GRUPO GERADOR CUMMINS. Grupo gerador de energia elétrica a diesel, marca Cummins, fabricado no Brasil, destinado ao fornecimento de energia em regime de standby e prime, trifásico, adequado para aplicações institucionais, industriais ou prediais, operando em frequência de 60 Hz. Características principais: Modelo: C90 D6 4; Fabricante: Cummins Brasil Ltda; Número de Série: K09T013817; Frequência: 60 Hz; Número de fases: 3 fases; Ligação: Estrela (Wye); Fator de potência: 0,8. Potência: Potência Standby: 93 kW / 116 kVA; Potência Prime: 85 kW / 106 kVA. Tensões nominais e correntes aproximadas (Standby / Prime): 120/208 V – 304 A / 278 A; 127/220 V – 176 A / 161 A; 220/380 V – 152 A / 139 A; 254/440 V – 140 A / 128 A; 266/460 V; 277/480 V. Rotação nominal: 1.800 RPM. Sistema de partida: Elétrico. Bateria: 12 VDC. Aplicação: Equipamento indicado para operação como fonte alternativa de energia elétrica, em situações de falha da concessionária, atendendo cargas críticas e essenciais. Local: Policlínica Bárbara Pereira de Alencar, Cidade de Campos Sales/Ceará.	Serviços	4	R\$ 892,00	R\$ 3.568,00



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato



2	MANUTENCAO CORRETIVA ELETRICA E MECANICA - MANUTENCAO DE GERADOR DE ENERGIA. Obs: GERADOR DE ENERGIA A DIESEL – GRUPO GERADOR CUMMINS. Grupo gerador de energia elétrica a diesel, marca Cummins, fabricado no Brasil, destinado ao fornecimento de energia em regime de standby e prime, trifásico, adequado para aplicações institucionais, industriais ou prediais, operando em frequência de 60 Hz. Características principais: Modelo: C90 D6 4; Fabricante: Cummins Brasil Ltda; Número de Série: K09T013817; Frequência: 60 Hz; Número de fases: 3 fases; Ligação: Estrela (Wye); Fator de potência: 0,8. Potência: Potência Standby: 93 kW / 116 kVA; Potência Prime: 85 kW / 106 kVA. Tensões nominais e correntes aproximadas (Standby / Prime): 120/208 V – 304 A / 278 A; 127/220 V – 176 A / 161 A; 220/380 V – 152 A / 139 A; 254/440 V – 140 A / 128 A; 266/460 V; 277/480 V. Rotação nominal: 1.800 RPM. Sistema de partida: Elétrico. Bateria: 12 VDC. Aplicação: Equipamento indicado para operação como fonte alternativa de energia elétrica, em situações de falha da concessionária, atendendo cargas críticas e essenciais. Local: Policlínica Bárbara Pereira de Alencar, Cidade de Campos Sales/Ceará.	Serviços	2	R\$ 850,00	R\$ 1.700,00
3	MANUTENCAO PREVENTIVA ELETRICA E MECANICA - MANUTENCAO DE GERADOR DE ENERGIA. Obs: GERADOR / CONJUNTO DE GERAÇÃO – SISTEMA ELÉTRICO 220 VAC / 250 A. Conjunto gerador de energia elétrica trifásico, com sistema elétrico em corrente alternada (AC), tensão nominal de 220 VAC, indicado para operação contínua e integração a sistemas de distribuição elétrica, incluindo painel de comando e proteção. Características principais: Tensão nominal: 220 VAC; Corrente nominal: 250 A; Frequência: 60 Hz; Sistema: Trifásico + Neutro + Terra; Grau de proteção: IP20; Temperatura máxima de operação: 40 °C. Sistema auxiliar: Sistema elétrico DC: Bateria: 12 VDC. Identificação do equipamento: Modelo / Referência: GVB077 CX-03. Revisão: Rev. 04. Data de fabricação: 10/02/2020. Número de referência: SB50009917B. Aplicação: Equipamento destinado ao fornecimento de energia elétrica em instalações que demandam alimentação trifásica em 220 VAC, podendo atuar como fonte principal ou de reserva, conforme configuração do sistema. Local: Policlínica Aderson Tavares Bezerra, Cidade de Crato/Ceará.	Serviços	4	R\$ 852,00	R\$ 3.408,00



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato



4	MANUTENCAO CORRETIVA ELETRICA E MECANICA - MANUTENCAO DE GERADOR DE ENERGIA. Obs: GERADOR / CONJUNTO DE GERAÇÃO – SISTEMA ELÉTRICO 220 VAC / 250 A. Conjunto gerador de energia elétrica trifásico, com sistema elétrico em corrente alternada (AC), tensão nominal de 220 VAC, indicado para operação contínua e integração a sistemas de distribuição elétrica, incluindo painel de comando e proteção. Características principais: Tensão nominal: 220 VAC; Corrente nominal: 250 A; Frequência: 60 Hz; Sistema: Trifásico + Neutro + Terra; Grau de proteção: IP20; Temperatura máxima de operação: 40 °C. Sistema auxiliar: Sistema elétrico DC; Bateria: 12 VDC. Identificação do equipamento: Modelo / Referência: GVB077 CX-03. Revisão: Rev. 04. Data de fabricação: 10/02/2020. Número de referência: SB50009917B. Aplicação: Equipamento destinado ao fornecimento de energia elétrica em instalações que demandam alimentação trifásica em 220 VAC, podendo atuar como fonte principal ou de reserva, conforme configuração do sistema. Local: Policlínica Aderson Tavares Bezerra, Cidade de Crato/Ceará.	Serviços	2	R\$ 1.592,00	R\$ 3.184,00
Valor Global					R\$ 11.860,00

A autoridade do órgão, **CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATO - CPSMC**, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Resolução 06/2023 e Lei 14.133/2021 e suas alterações, resolve **ADJUDICAR** e **HOMOLOGAR** o resultado da Dispensa Eletrônica. Assim, **AUTORIZO** a contratação da referida empresa nos valores adjudicados/homologados neste termo.

CRATO/CE, 10 de março de 2026.

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETÁRIO EXECUTIVO